

CONSISTENZA IMPIANTI RILEVAZIONI INCENDI

L'appalto avrà per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione incendi di seguito elencati:

Verifica impianto antincendio rilevazione fumi e porte REI Settembre 2016 Imm. Comunali	Centraline analoghe	Centraline convenz.	Alimentatore suppl.	Rilevatori Fumo	Rilevatori gas	Rilevatori termici	Barriera di fumo	Pulsante	Targhe	Badenie	Magneti	Sirene esterne	Centrale evacuat.	Porte Rei
Palazzo di città														9
Castello svevo	SIEMENS			25				3	3					2
Teatro /Gall. Curci sala consiliare		CERBERUS CT11		119		2		14	9		3			14
Pretura Sez. distaccata Tribale di Trani		NOTIFIER AM200		2				2	2					3
Sc.la Element. Fraggianni		BENTEL T408		7					1				1	9
Sc.la Element. Modugno				2				2					1	4
S.la Element. S. Domenico Savio	INIM SMARTLIGHT		1	6				30	26			1	1	2
S.la Element. S. Domenico Savio (succ.)		RAF 2010		2				1				1		5
Sc.la Element. 7° Circolo via pini		RAF 2010		3				1				1	1	3
Sc.la Element. 7° Circolo primavera		IMS MICRO4		7	2			7	4	2	1	1		6
Sc.la Element. 6° Circolo padre di bari		NOTIFIER CAE200		7	2			4	5	2	8	1		8
Sc.la Element. Girondi Zanardelli														2
Sc.la Element. Musti + Palestra		LINCE IF6						6		6		1	1	2
Sc.la Element. M. D'azeglio		BENTEL FIRE CLASS20		9				2	2			1		5
Sc. Materna Musti Succursale														1
Sc. Materna Girondi														1
Sc.la Media succursale Fieramosca														4
S.la Media Dimiccoli														1
S.la Media R. Moro		URMET SIDELTRONIC						5		5				2
Ex Banca D'italia	SIRA MIPRO													12
Palasfida via D'annunzio	NOTIFIER AM2000		2	33			6	5	8			1		30
Palazzo della Marra	ESSER BMZ8000M			43			5	9	8					1
Sede BARSA ARCHIVIO	NOTIFIER AM1000			11				2	6		1		1	5
Sede BARSA UFFICI		NOTIFIER AM1224		46				13	13					
Totale	6	11	3	322	4	2	11	106	87	15	13	8	6	131

Esecuzione del servizio

La manutenzione dovrà prevedere il controllo generale del corretto funzionamento di tutti gli apparati di cui si compongono gli impianti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono elencati di seguito:

- Centrale antincendio e relativi alimentatori supplementari;
- Rilevatori di fumo, ottici e/o termici, con pulizia ove necessario;
- Evacuatori automatici di fumo;
- Pulsanti manuali di allarme;
- Avvisatori ottico/acustici;
- Fermi elettromagnetici;
- Porte Rei;
- Centrali evacuazione;
- Barriera fumo;
- Targhe;
- Sirene esterne

Tutte le verifiche dovranno essere annotate su appositi registri e dovranno avere periodicità semestrale e/o annuale o altra differente, secondo quanto previsto e stabilito dalle vigenti normative.

Condizioni di espletamento del servizio

Le ditte che verranno invitate a presentare offerta dovranno prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta a presentarsi, tanto al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa per la Ditta stessa.

Le ditte invitate a presentare offerta, nel caso intendano partecipare, avranno l'obbligo di effettuare sopralluogo e sottoscrivere il verbale di avvenuto sopralluogo che dovrà poi essere allegato alla documentazione di gara.

Barletta, 13/12/2016

Il Responsabile del procedimento
Dott. Ruggiero Rizzitelli